





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



PARECER TÉCNICO	
Nº 016/2021	DATA: 30/07/2021
SOLICITANTE: Reginaldo Santos Moura	
EMPRESA: Ampla Engenharia	
PROCESSO: S/P	
ASSUNTO	
• texturas lisa em caixas de escadas em edificações existentes.	
MOTIVAÇÃO	
O parecer técnico foi motivado por solicitação do senhor Reginaldo Santos Moura – Engenheiro Civil ;	
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Lei Estadual nº 8151/2016; IT 43/2018 – CBMSE; IT 11/2019 – CBPMESP; Normas vigentes no CBMSE;	
PARECER	
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações: • Considerando que se trata de uma edificação de baixo risco; • Considerando que a região que pode causar machucados será lisa; • Considerando que se trata de uma edificação construída e em funcionamento; • Considerando a necessidade do alisamento 1 (um) metro acima do corrimão.	
A COMISSÃO RESOLVE:	
• Aceitar o alisamento de parte da parede da caixa de escada, compreendendo entre 0,42 m e 1,92 m do nível do piso.	
MEMBROS DA COMISSÃO	
 FÁBIO PINTO CARDOSO – CEL QOBM DIRETOR DA DAT	
 SILVÍO GUIMARÃES AZEVEDO – MAJ QOBM DIRETOR ADJUNTO	
 FILIPE SANTOS OLIVEIRA – CAP QOBM CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS DA DAT	