





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



PARECER TÉCNICO	
Nº 019/2021	DATA: 13/10/2021
SOLICITANTE: SILVIO ROBERTO ARAUJO LIMA	CREA/SE 270342154-0
EMPRESA: J C M PATRIMONIAL LTDA	
PROCESSO: 29365.	
ASSUNTO	
Acrescimo de uma mangueira de 15 metros para atender toda a edificação pelo sistema de hidrantes.	
MOTIVAÇÃO	
O parecer técnico foi motivado por solicitação do senhor SILVIO ROBERTO ARAUJO LIMA CREA/ 270342154-0 .	
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Lei Estadual nº 40.637/2020 ; IT 22/2019 – CBPMESP; Normas vigentes no CBMSE;	
PARECER	
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações: - Considerando a dificuldade da instalação de mais um hidrante; - Considerando que a colocação de mais uma mangueira é uma medida eficaz na solução do problema;	
A COMISSÃO RESOLVE: Aceitar a colocação de mais uma mangueira de 15 metros desde que não comprometa a vazão e pressão do sistema.	
MEMBROS DA COMISSÃO	
 FÁBIO PINTO CARDOSO – CEL QOBM DIRETOR DA DAT	
 SILVIO GUIMARÃES AZEVEDO – MAJ QOBM DIRETOR ADJUNTO	
 ANDRÉ MELO SANTOS – CAP QOBM CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS DA DAT	