






GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

PARECER TÉCNICO	
Nº 021/2021	DATA: 08/11/2021
SOLICITANTE: SECRETARIA DE ESTADO GERAL DO GOVERNO	
EMPRESA: SECRETARIA DE ESTADO GERAL DO GOVERNO	
PROCESSO: 29153	
ASSUNTO	
Portas abrindo no sentido contrário do fluxo.	
MOTIVAÇÃO	
O parecer técnico foi motivado por solicitação do senhor DAVIDSON DIOGO ARAUJO CHAGAS CPF/ 058.606.565-21	
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Lei Estadual nº 40.637/2020 ; IT 11/2019 – CBPMESP; Normas vigentes no CBMSE;	
PARECER	
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações: - Considerando que a edificação é tombada conforme documentação anexada; - Cosiderando que as portas ficarão abertas durante a permanência de pessoas na edificação; A COMISSÃO RESOLVE: - Aceitar que as portas permaneçam com as aberturas conforme apresentadas em projeto, desde que seja apresetada declaração de responsabilidade pelo gestor.	
MEMBROS DA COMISSÃO	
 FÁBIO PINTO CARDOSO – CEL QOBM DIRETOR DA DAT	
 SILVIO GUIMARÃES AZEVEDO – MAJ QOBM DIRETOR ADJUNTO	
 ANDRÉ MELO SANTOS – CAP QOBM CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS DA DAT	

