





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

PARECER TÉCNICO	
Nº 022/2021	DATA: 08/11/2021
SOLICITANTE: Métrica Engenharia	
EMPRESA: GINÁSIO CONSTÂNCIO VIEIRA	
PROCESSO: 24823	
ASSUNTO	
• Prever acesso radial conforme a IT42 através de escadas metálicas sobrepostas aos degraus permanentes; • Prever escadas metálicas removíveis para o acesso a quadra; • Prever redução do público caso necessário.	
MOTIVAÇÃO	
O parecer técnico foi motivado por solicitação do senhor THIAGO BARBOSA DE JESUS Engenheiro Civil – CREA: 2715621825	
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Lei Estadual nº 40.637/2020; IT 42/2019 – CBPMESP; IT 43/2018 – CBPMESP; Normas vigentes no CBMSE;	
PARECER	
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações: • Considerando a impossibilidade de intervenção na estrutura para ampliação do acesso radial conforme documentação apresentada; • Considerando que não há impossibilidade de colocação de escadas removíveis para o acesso a quadra; A COMISSÃO RESOLVE: • Em função da impossibilidade de modificação do acesso radial, permitir que o mesmo continue como construído; • Prever quantidade de escadas de acesso a quadra conforme é exigido por norma; • Reduzir o público em 20% do total suportado pelo escoamento do acesso radial existente, sendo demarcados os assentos permitidos.	
MEMBROS DA COMISSÃO	
 FABIO PINTO CARDOSO – CEL QOBM DIRETOR DA DAT	
 SILVIO GUIMARÃES AZEVEDO – MAJ QOBM DIRETOR ADJUNTO	
 ANDRÉ MELO SANTOS – CAP QOBM CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS DA DAT	

