




GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



PARECER TÉCNICO	
Nº 001/2022	DATA: 25/02/2022
SOLICITANTE: Ana Patrícia Macedo Marques	
EMPRESA: Condomínio Mansão Gentil Barbosa	
PROCESSO: 472/2021	
ASSUNTO	
• Instalação do sistema de detecção de incêndio para adaptação da escada de segurança. (Escada protegida para escada a prova de fumaça). • Detecção de vazamento de gás para caldeiras e vasos de pressão. • Abertura de mais uma saída para caldeiras e vasos de pressão.	
MOTIVAÇÃO	
O parecer técnico foi motivado por solicitação do senhor Ana Patrícia Macedo Marques Engenheira de Segurança do Trabalho .	
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Lei Estadual nº 40.637/2020; IT 11/2019 – CBPMESP; IT 43/2018 – CBPMESP; NR 13 (Caldeiras e Vasos de Pressão); Normas vigentes no CBMSE;	
PARECER	
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações: • Considerando se tratar de uma edificação construída; • Considerando que pelo valor apresentado para implantação do sistema de detecção não justifica a implantação do sistema; • Considerando trata-se de aquecedores. A COMISSÃO RESOLVE: • Implantar o sistema de detecção automática conforme item 7.1.4.1.4 da IT 43/2018; • Instalar o sensor para detecção de vazamento de gás conforme NR 13 (Caldeiras e Vasos de Pressão); • Permitir que a sala de aquecedores permaneça com apenas uma saída.	
MEMBROS DA COMISSÃO	
 FÁBIO PINTO CARDOSO – CEL QOBM DIRETOR DA DAT	
 SILVÍO GUIMARÃES AZEVEDO – MAJ QOBM DIRETOR ADJUNTO	
 LUIZ HENRIQUE BISPO CARVALHO – ASP QOBM AUXILIAR DA DAT	