





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



PARECER TÉCNICO	
Nº 006/2022	DATA: 18/03/2022
SOLICITANTE: BRUNA ROCHA M OLIVEIRA	
EMPRESA: CONDOMÍNIO PARQUE ALAMEDA REAL	
OFÍCIO: : 05954	
ASSUNTO	
o Sistema de Interfone tocasse ao ser acionado em todos os Blocos simultaneamente em caso de emergência.	
MOTIVAÇÃO	
O parecer técnico foi motivado por solicitação do senhorA BRUNA ROCHA M OLIVEIRA	
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Lei Estadual nº 40.637/2020; IT19/2011; Normas vigentes no CBMSE;	
PARECER	
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações: - Considerando as alegações apresentadas pelo solicitante; - Considerando Resposta ao Recurso da Notificação Nº 5954 em anexo.	
A COMISSÃO RESOLVE:	
Setorização do sistema de alarme (Interfone) sendo acionado em todo as unidades do bloco onde por ventura tenha ocorrido o problema tendo em vista o isolamento de risco entro os Blocos da Edificação;	
MEMBROS DA COMISSÃO	
 FÁBIO PINTO CARDOSO - CEL QOBM DIRETOR DA DAT	
 SILVÍO GUIMARÃES AZEVEDO - MAJ QOBM DIRETOR ADJUNTO	
 ANDRÉ MELO SANTOS - CAP QOBM AUXILIAR DA DAT	