

## GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



PARECER TÉCNICO
N° 016/2022 DATA: 17/08/2022
SOLICITANTE: Victor Louzada Porto
EMPRESA: Condomínio Portal do Garcia
PROCESSO: 11074
ASSUNTO
<ul> <li>Adaptação de escada enclausurada protegida (EP) para escada à prova de fumaça (PF).</li> </ul>
MOTIVAÇÃO
O parecer técnico foi motivado por solicitação do engenheiro Victor Louzada Porto
REFERÊNCIAS NORMATIVAS
Lei Estadual nº 8151/2016; IT 43/2018 – CBMSE; Normas vigentes no CBMSE;
PARECER
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações:
<ul> <li>Considerando a escada existente na edificação é uma escada à prova de fumaça (PF) com antecâmera e duto de saída de fumaça.</li> </ul>
Conclusão:
Não há necessidade de adaptação da escada.
14a0 ha necessidade de gauptague da cocada.
MEMBROS DA COMISSÃO
FÁBIO PINTO CARDOSO - CEL QOBM DIRETOR DA DAT
SILVIO GUIMARÃES AZEVEDO - MAJ QOBM DIRETOR ADJUNTO DA DAT
LUIZ HENRIQUE BISPO CARVALHO - TEN QOBM CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS E PARECER DA DAT