





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA
PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



PARECER TÉCNICO	
Nº 025/2022	DATA: 06/12/2022
SOLICITANTE: Josefran de Amorim Nogueira	
EMPRESA: PARQUE DOS ARTISTAS	
PROCESSO: 32946	
ASSUNTO	
• Risco Isolado conforme instrução técnica 07/2020.	
MOTIVAÇÃO	
O parecer técnico foi motivado por solicitação do responsável técnico: Josefran de Amorim Nogueira .	
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Lei Estadual nº 8151/2016; Instrução Técnica 01/2022; Instrução Técnica 07/2022; Normas vigentes no CBMSE;	
PARECER	
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações:	
<ul style="list-style-type: none">• Considerando as alegações apresentadas pelo solicitante no processo 531/2022-RCIP-CBM-SE.• Considerando se tratar de uma edificação bastante antiga com quase 30 anos.• Considerando o baixo risco de propagação do incêndio de uma edificação para outra.	
Conclusão:	
<ul style="list-style-type: none">• Considerar que os blocos estão com isolamento de risco para definição das medidas de segurança.	
MEMBROS DA COMISSÃO	
 FÁBIO PINTO CARDOSO – CEL QOBM DIRETOR DA DAT	
 SILVÍO GUIMARÃES AZEVEDO – TC QOBM DIRETOR ADJUNTO DA DAT	
 LUIZ HENRIQUE BISPO CARVALHO – TEN QOBM CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS E PARECER DA DAT	