






GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA
PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



PARECER TÉCNICO	
Nº 006/2023	DATA: 03/11/2023
SOLICITANTE: Fusão Engenharia LTDA	
EMPRESA: COMPLEXO PENITENCIÁRIO ADVOGADO JACINTO FILHO-COMPAJAF	
Processo nº: 31794	
ASSUNTO	
• Amuamento interno com 0 metros de largura conforme IT 03/2022 "Acesso de viatura na edificação e áreas de risco".	
MOTIVAÇÃO	
O parecer técnico foi motivado por solicitação do engenheiro Fusão Engenharia LTDA Marylan Batista Sócia-Adm.	
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Lei Estadual nº 0101/2010; Instrução Técnica 00/2022; Normas vigentes no CBMSG;	
PARECER	
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações:	
• Considerando que as justificativas apresentadas pelo solicitante. • Considerando que trata-se de uma edificação já construída. • Considerando que a largura mínima foi ampliada para mais de 4 metros, sendo a máxima largura possível em função das características construtivas.	
Conclusão:	
• Deferir o pedido do requerente, devendo manter a largura das vias com trechos variando em suas larguras de 4,00 m; 4,10 m; 5,00 m; 5,10 m; 5,70 m; 5,86 m e até de 6,00 m.	
MEMBROS DA COMISSÃO	
 HÉCTOR SILVA MONTEIRO – TC QOBM DIRETOR DA DAT	
 SÍLVIO GUIMARÃES AZEVEDO – TC QOBM DIRETOR ADJUNTO DA DAT	
 ANDRÉ MELO SANTOS – TC QOBM CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS DA DAT	