PARECER TÉCNICO Nº 019/2024

SOLICITANTE: DGP – Diretriz Gestão e Projetos LTDA - Edificação Hotel Jardim

PROCESSO: Protocolo Externo nº 4661116478, Protocolo e-doc nº 023000.08154/2024-2 e

Processo SAPS n° 15712.

ASSUNTO

• Solicitação de que a pendência referente à distância a percorrer que ultrapassa a máxima prevista em norma seja sanada, tendo em vista que as áreas não contempladas não são de prevista em norma seja sanada, tendo em vista que as áreas não contempladas não são de uso constante.

MOTIVAÇÃO

• O presente parecer técnico foi motivado por solicitação da DGP – Diretriz Gestão e Projetos

foi assinado via DocFlow por EDUARDO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA - MAJ. QOBM, LTDA pelos interesses da Edificação Hotel Jardim, através do protocolo acima.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Lei Estadual nº 8.151 de 21 de Novembro de 2016;
- Decreto nº 40.637 de 30 de Julho de 2020;
- IT-01/2021 do CBMSE;
- IT-43/2018 do CBMSE;
- Normas vigentes no CBMSE.

DESCRIÇÃO DO PARECER

Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações:

- Considerando as justificativas apresentadas pelo solicitante;
- Considerando a presença de 03 (três) aberturas (vazios) presentes nos corredores dos pavimentos;

Rua Siriri, 762 - Bairro Centro - Aracaju/SE - Quartel de Comando Geral - CEP 49010-450 - CNPJ 34.850.068/0001-81, Fone: (79) 99931-2331 (Comando) / (ASCOM), www.cbm.se.gov.br

Página 2 de 3

- Considerando a presença de espaço físico para instalação do Reservatório do Sistema de Chuveiros Automáticos no Pav. Semi-Enterrado, não comprometendo a estrutura da edificação;
- Considerando a presença de espaço físico para enclausurar às escadas;

CONCLUSÃO DO PARECER

• Foi verificado pela Comissão a possibilidade de atendimento à Legislação de acordo com uma das opções abaixo:

1) OPÇÃO 01:

- Instalar Sistema de Detecção em TODA a edificação;
- Fechar as 03 (três) aberturas (vazios) presentes nos corredores dos pavimentos, a fim de compartimentá-los verticalmente;
- Enclausurar as escadas.

2) OPÇÃO 02:

- Instalar Sistema de Detecção em TODA a edificação;
- Instalar Sistema de Chuveiros Automáticos em TODA a edificação.

Aracaju, 4 de novembro de 2024



ASSINADO ELETRONICAMENTE

erificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

EDUARDO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA - MAJ. QOBM Chefe de Setor



ASSINADO ELETRONICAMENTE

Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

EMERSON FERREIRA DA COSTA JUNIOR - MAJOR QOBM Chefe do Setor de Análise e Projetos

Rua Siriri, 762 - Bairro Centro - Aracaju/SE - Quartel de Comando Geral - CEP 49010-450 - CNPJ 34.850.068/0001-81, Fone: (79) 99931-2331 (Comando) / (ASCOM),www.cbm.se.gov.br

documento foi assinado via DocFlow por EDUARDO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA - MAJ. QOBM, EMERSON FERREIRA DA COSTA JUNIOR - MAJOR QOBM e Mic

Página 3 de 3



ASSINADO ELETRONICAMENTE

Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Michelle Nunes Santana - 2º TEN. QOBM Analista Administrativo Este documento foi assinado via DocFlow por EDUARDO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA - MAJ. QOBM, EMERSON FERREIRA DA COSTA JUNIOR - MAJOR QOBM e Michelle Nunes Santana --

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 4B2Y-3TMY-V6X7-KV3S



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/11/2024 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- EDUARDO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA MAJ. QOBM 04/11/2024 16:07:17 (Docflow)
- EMERSON FERREIRA DA COSTA JUNIOR MAJOR QOBM 04/11/2024 15:55:51 (Docflow)
- Michelle Nunes Santana 2º TEN. QOBM 04/11/2024 15:45:06 (Docflow)