PARECER TÉCNICO Nº 020/2024

SOLICITANTE: Ampla Engenharia – Condomínio Desembargador Antônio Goes

PROCESSO: Protocolo Externo 4660294023 e Protocolo e-doc 023000.08047/2024-1

ASSUNTO

• Solicitação do parecer que permita ao Condomínio Desembargador Antônio Goes, adotar medidas seguras que possam substituir a instalação de hidrante a menos de 5 metros da Solicitação do parecer que permita ao Condomínio Desembargador Antônio Goes, adotar medidas seguras que possam substituir a instalação de hidrante a menos de 5 metros da entrada da edificação.

MOTIVAÇÃO

O presente parecer técnico foi motivado por solicitação da Ampla Engenharia pelos interesses do Condomínio Desembargador Antônio Goes, através do Protocolo acima.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Lei Estadual nº 8.151 de 21 de Novembro de 2016;
Decreto nº 40.637 de 30 de Julho de 2020;
IT-22/2019 do CBPMESP;
Normas vigentes no CBMSE.

DESCRIÇÃO DO PARECER

Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações:
Considerando as justificativas apresentadas pelo solicitante;
Considerando que se trata de uma edificação de baixo risco;
Considerando que o Sistema de Hidrantes presente na edificação atende o dimensionamento dos Pavimentos;

Rua Siriri, 762 - Bairro Centro - Aracaju/SE - Quartel de Comando Geral - CEP 49010-450 - CNPJ 34.850.068/0001-81, Fone: (79) 99931-2331 (Comando) / (ASCOM), www.cbm.se.gov.br

Página 2 de 2

 Considerando que o Hidrante mais próximo da entrada da edificação está em local de fácil acesso.

CONCLUSÃO DO PARECER

• Permitir que o Hidrante permaneça a mais de 5m da entrada da edificação.

Aracaju, 4 de novembro de 2024



ASSINADO ELETRONICAMENTE

Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

EDUARDO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA - MAJ. QOBM Chefe de Setor



ASSINADO ELETRONICAMENTE

erificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

EMERSON FERREIRA DA COSTA JUNIOR - MAJOR QOBM Chefe do Setor de Análise e Projetos



ASSINADO ELETRONICAMENTE

Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Michelle Nunes Santana - 2º TEN. QOBM Analista Administrativo documento foi assinado via DocFlow por EDUARDO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA - MAJ. QOBM, EMERSON FERREIRA DA COSTA JUNIOR - MAJOR QOBM e Michelle Nunes Santana

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ZJ96-SGNY-PIVG-IXYP



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/11/2024 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- EDUARDO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA MAJ. QOBM 04/11/2024 16:02:21 (Docflow)
- EMERSON FERREIRA DA COSTA JUNIOR MAJOR QOBM 04/11/2024 15:57:36 (Docflow)
- Michelle Nunes Santana 2º TEN. QOBM 04/11/2024 15:54:56 (Docflow)