



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - CBM

Página 1 de 2

PARECER TÉCNICO Nº 07/2025

ASSUNTO

• Solicitação de Parecer Técnico da DAT em função das pendências identificadas na vistoria do Arraiá do Povo 2025, seguindo o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico aprovado pelo CBMSE (DOCUMENTO Nº: 11398 e SAPS 59826).

MOTIVAÇÃO

• O presente Parecer foi motivado pela PARTE 3498/2025-CBM-SE – SAT.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Lei Estadual nº 8.151 de 21 de Novembro de 2016;
- Decreto nº 40.637 de 30 de Julho de 2020;
- IT-30/2018 do CBMSE;
- IT-45/2025 do CBMSE;
- Normas vigentes no CBMSE.

DESCRIÇÃO DO PARECER

- Considerando que as 80 (oitenta) Barracas de ambulantes, com dimensão de 2 x 2m, instaladas na área da Arena, não estão previstas no projeto aprovado pelo CBMSE;
- Considerando que a densidade populacional adotada para a Arena foi de 2 pessoas/m² e área útil foi de 17.703 m², totalizando público de 35.406 pessoas, para o ambiente;
- Considerando que ao descontar a área das barracas, temos que a nova área útil que será de 17.383 m², com um público máximo de 34.766 pessoas;
- Considerando que os Corredores de Segurança aprovados em projeto estão diretamente ligados a 02 (duas) saídas e uma delas está obstruída;
- Considerando que a IT-45/2025 do CBMSE, no item 8.26.3.1, exige que os Corredores de Segurança estejam conectados diretamente a uma saída de emergência;
- Considerando que até a presente data a organização do evento não apresentou os documentos necessários relativos ao uso dos Shows Pirotécnicos;
- Considerando às condições de algumas saídas de emergência que se encontram voltadas p/



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - CBM

Página 2 de 2

um local com dunas e vegetação;

CONCLUSÃO

- Permitir a permanência das 80 (oitenta) Barracas de ambulantes na área da Arena, devendo a FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE (FUNCAP) ser informada sobre a redução da lotação máxima na área da Arena, passando de 35.406 pessoas para 34.766 pessoas.
- Permitir que os Corredores de Segurança estejam conectados diretamente a uma única Saída de Emergência, devendo a FUNCAP ser informada da mudança;
- Atendendo o que determina o tem 5.4.6 da IT-30/2018 do CBMSE, solicitar a FUNCAP que apresente documento se responsabilizando que os Shows Pirotécnicos do Evento serão apenas com fogos indoor ou solicitar que a Fundação apresente a documentação prevista na notificação da SAT, seguindo o que determina a IT-30/2018 do CBMSE;
- Solicitar a FUNCAP que implemente a permanência de Bombeiros Civis com sinalizadores nos pontos críticos, a fim de orientar o público e evitar acidentes, promovendo maior segurança na condução das rotas de fuga para áreas mais seguras.
- A FUNCAP deverá manter o Responsável técnico pelo Evento, os Órgãos de Segurança e os todos envolvidos no Evento, cientes deste Parecer.

Aracaju, 3 de junho de 2025 .

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: MAHU-WVBO-0QVH-JXWP



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/06/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDUARDO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA - TEN. CEL. QOBM ***42942*** DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - CBM Corpo de Bombeiro Militar 03/06/2025 12:45:02 (Docflow)
- LEVY SANTOS ALMEIDA - 2º TEN. QOBM ***90463*** DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - CBM Corpo de Bombeiro Militar 03/06/2025 12:45:28 (Docflow)
- SILVIO GUIMARAES AZEVEDO - TC QOBM ***30010*** DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - CBM Corpo de Bombeiro Militar 03/06/2025 13:06:04 (Docflow)