





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



PARECER TÉCNICO	
Nº 006/2019	DATA: 26/08/2019
SOLICITANTE: Rodrigo Ferreira Ramos de Jesus	
EMPRESA: NEO Office	
PROCESSO: 13980	
ASSUNTO	
• Implantação de uma comunicação visual no quadro de comando dos disjuntores e na sala de gerador informando que em caso de incêndio desligar somente o disjuntor da iluminação dos halls. • Solicitação de 90 dias para troca das mangueiras tipo 01 para tipo 02.	
MOTIVAÇÃO	
O parecer técnico foi motivado por solicitação pelo síndico da empresa Rodrigo Ferreira Ramos de Jesus .	
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Lei Estadual nº 8151; Normas vigentes no CBMSE.	
PARECER	
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações: • Considerando as tabelas 03 e 04 da IT 22/2018; • Considerando a IT 13/2018; • Considerando a IT 18/2018; • Considerando a IT 41/2018. • Feitas as considerações, a comissão decide que: • Concordar com a implantação da sinalização no quadro de comando dos disjuntores e na sala de gerador • Conceder 90 dias para troca das mangueiras do tipo 01 para o tipo 02 OBS. O atestado de regularidade ficará condicionado as obrigações acima.	
MEMBROS DA COMISSÃO	
 MARCIO JOSÉ DOS SANTOS – TEN CEL QOBM DIRETOR DA DAT	
 SILVIO GUIMARÃES AZEVEDO – MAJ QOBM DIRETOR ADJUNTO	
 LUIZ EDUARDO DA SILVA BEZERRA – CAP QOBM CHEFE DO SAT/ARACAJU	