



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - CBM



Página 1 de 2

## **PARECER TÉCNICO Nº 12/2025**

### **ASSUNTO**

- Solicitação de análise para reconhecimento do item 5.1.5 da NT 39/CBGO, como parâmetro na avaliação documental do item 2 (Atestado do Centro de Treinamento), no Processo credenciamento nº 99063/SAPs.

### **MOTIVAÇÃO**

- O presente parecer técnico foi motivado por solicitação da Previnsa Consultoria em Prevenção Contra Incêndio Ltda, através do Ofício s/n datado de 29 de outubro de 2025, sob o Protocolo Edoc nº 023000.09482/2025-2 e Protocolo Externo nº 4787099231.

### **REFERÊNCIAS NORMATIVAS**

- Lei Estadual nº 8.151 de 21 de Novembro de 2016;
- Decreto nº 40.637 de 30 de Julho de 2020;
- IT nº 01/2021-CBMSE;
- IT nº 17/2019-CBMSE;
- IT nº 46/2019-CBMSE;
- NT nº 39/2023-CBMGO;
- NBR 14277/2021;
- Normas vigentes no CBMSE.

### **DESCRIÇÃO DO PARECER**

- Considerando as justificativas apresentadas pelo solicitante;
- Considerando a existência de uma Instrução Técnica no CBMSE que trata sobre o credenciamento de empresas (IT- 46/2019);
- Considerando que a NBR 14277/2021, no item 4.8.32 permite a utilização de Instalações



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**



DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - CBM

Página 2 de 2

móveis de treinamento (IMTr);

- Considerando ainda a necessidade de apresentação das ART's de serviço, obra, laudo, inspeção e/ou visita técnica, vinculadas ao CREA-SE;

### **CONCLUSÃO DO PARECER**

- Indeferir a solicitação, uma vez que o solicitante deve seguir a legislação vigente no CBMSE (IT- 46/2019), devendo ainda, comprovar que a respectiva Unidade Móvel atende aos requisitos estabelecidos para os níveis de brigada que a empresa for atuar;
- Além disso, deve-se observar que as ART's de serviço, obra, laudo, inspeção e/ou visita técnica, devem estar vinculadas ao CREA-SE, para respectiva validação;

Aracaju, 19 de novembro de 2025.

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: CHWM-THYH-EF3I-5C8U



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/11/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDUARDO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA - TEN. CEL. QOBM \*\*\*42942\*\*\* DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - CBM Corpo de Bombeiro Militar 12/11/2025 09:51:21 (Docflow)
- HECTOR SILVA MONTEIRO - TEN. CEL. QOBM \*\*\*99528\*\*\* DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - CBM Corpo de Bombeiro Militar 19/11/2025 10:00:53 (Docflow)
- SILVIO GUIMARAES AZEVEDO - TC QOBM \*\*\*30010\*\*\* DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - CBM Corpo de Bombeiro Militar 12/11/2025 09:25:24 (Docflow)