






GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



PARECER TÉCNICO	
Nº 014/2020	DATA: 05/08/2020
SOLICITANTE: EVELINE DE OLIVEIRA SANTOS (Engenheira Civil)	
EMPRESA: UNIMED SERGIPE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	
PROCESSO: 21314	
ASSUNTO	
• Interligação entre edificações distintas por meio de corredor enclausurado para passagem de funcionários .	
MOTIVAÇÃO	
O parecer técnico foi motivado por solicitação da engenheira Eveline de Oliveira Santos.	
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Lei Estadual nº 8151/2016; IT 07/2019 - CBPMSP Normas vigentes no CBMSE;	
PARECER	
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações: • Considerando o item 5 da IT 07/2019 arranjos físicos das edificações e os tipos de isolamento de risco; • Considerando o item 6.4 da IT 07/2019 - Proteção por paredes de isolamento de risco em edificações contíguas (geminadas); • Considerando o item 6.5 da IT 07/2019 - Passagens cobertas. • Indeferir o pleito do solicitante pois não atende aos requisitos da IT07/2019.	
MEMBROS DA COMISSÃO	
 MARCIO JOSE DOS SANTOS – TEN CEL QOBM DIRETOR DA DAT	
 SILVIO GUIMARÃES AZEVEDO – MAJ QOBM DIRETOR ADJUNTO	
 EANES ALVES FILHO, – MAJ QOBM CHEFE DO SAT/ARACAJU	