



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



PARECER TÉCNICO	
Nº 017/2020	DATA: 17/08/2020
SOLICITANTE: EVELINE DE OLIVEIRA SANTOS MECENAS	
EMPRESA: ARARAS PRAIA HOTEL	
PROCESSO: 23157	
ASSUNTO	
• Canalização de hidrantes com 2 polegadas; • Ventilação da escada protegida.	
MOTIVAÇÃO	
O parecer técnico foi motivado por solicitação do Técnico Eveline De Oliveira Santos Mecnas;	
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Lei Estadual nº 8151/2016; IT 22/2019; IT 11/2019; Normas vigentes no CBMSE;	
PARECER	
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações: • Considerando que o sistema de hidrantes já está implantado; • Considerando que as vazões e pressões exigidas por norma estão garantidas; • Considerando que trata-se de uma adaptação da escada; • Permitir que a canalização do sistema hidráulico preventivo seja de 2 polegadas; • Permitir que a escada seja adaptada conforme solicitado pela engenheira, desde que não haja qualquer abertura entre a sala e a caixa de escada.	
MEMBROS DA COMISSÃO	
MARCIO JOSE DOS SANTOS – TEN CEL QOBM DIRETOR DA DAT	
SILVIO GUIMARÃES AZEVEDO – MAJ QOBM DIRETOR ADJUNTO	
EANES ALVES FILHO, – MAJ QOBM CHEFE DO SAT/ARACAJU	