






GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



PARECER TÉCNICO	
Nº 004/2020	DATA: 04/02/2020
SOLICITANTE: ENGº FÁBIO PEIXOTO	
EMPRESA: SPE GTP EMPREENDIMENTOS LTDA	
PROCESSO: 11383	
ASSUNTO	
• Manutenção das Dimensões da Casa de Bombas	
MOTIVAÇÃO	
O parecer técnico foi motivado por solicitação do ENGº FÁBIO PEIXOTO	
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Lei Estadual nº 8151; Instrução técnica 22/2019 – CBPMSP.	
PARECER	
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações:	
• Considerando se tratar de uma edificação que possui atestado de regularidade. • Considerando que o Quadro de Comando do Sistema de Bombas encontra-se na área externa da Casa de Bombas, local de fácil acesso. • Considerando que permite acesso em toda volta das bombas de incêndio e espaço suficiente para qualquer serviço de manutenção; • Feitas as considerações, a comissão decide que: • Permitir a manutenção das Dimensões da Casa de Bombas como se encontra hoje.	
MEMBROS DA COMISSÃO	
 FÁBIO PINTO CARDOSO – CORONEL DIRETOR DA DAT	
 SILVIO GUIMARÃES AZEVEDO – MAJ QOBM DIRETOR ADJUNTO	
 FILIPE SANTOS OLIVEIRA – CAP QOBM CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS DA DAT	