





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



PARECER TÉCNICO	
Nº 007/2021	DATA: 04/03/2021
SOLICITANTE: ENGº THIAGO BARBOSA DE JESUS	
EMPRESA: GINÁSIO DE ESPORTES CONSTÂNCIO VIEIRA	
PROCESSO: 24823	
ASSUNTO	
- Acesso radial com menos de 1,20 m; - Patamares (degraus) das arquibancadas 14 metros, quando houver acessos nas duas extremidades e 7 metros quando houver apenas um acesso. - Escadas para acesso a quadra em caso de emergência.	
MOTIVAÇÃO	
O parecer técnico foi motivado por solicitação do ENGº THIAGO BARBOSA DE JESUS	
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Lei Estadual nº 8151; Instrução técnica 42/2019 – CBPMSP. Instrução técnica 43/2018 – CBMSE	
PARECER	
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações: - Considerando se tratar de uma edificação existente. - Considerando que há a possibilidade de se usar escadas metálicas no acesso radial; - Considerando que há a possibilidade de se usar escadas metálicas no acesso a quadra. - Considerando que os itens acima são de grande importância para a segurança dos usuários. - Feitas as considerações, a comissão decide que: Prever acesso radial conforme a IT 42 através de escadas metálicas sobrepostas aos degraus permanentemente; Prever escadas metálicas removíveis para o acesso a quadra; Prever redução de público caso necessário.	
MEMBROS DA COMISSÃO	
 FÁBIO PINTO CARDOSO – CORONEL DIRETOR DA DAT	
 SILVIO GUIMARÃES AZEVEDO – MAJ QOBM DIRETOR ADJUNTO	
 EANES ALVES FILHO – MAJ QOBM CHEFE DO SAT/ARACAJU	