



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



PARECER TÉCNICO	
Nº 012/2021	DATA: 07/05/2019
SOLICITANTE: CÉSAR VALENTIN NOSSA VILLAR - ENGº CIVIL	
EMPRESA: Residencial Barra Prime Residencial Green Village Residencial Blue Village	
PROCESSO: 0425	
ASSUNTO	
Aprovação da escada protegida dos condomínios acima citados, conforme modelo aprovado pelo CBMSE no processo 5227 de 2017.	
MOTIVAÇÃO	
O parecer técnico foi motivado por solicitação do senhor César Valentin Nossa Villar - Engº Civil;	
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Lei Estadual nº 8151/2016; IT 11/2019 – CBMSE; Normas vigentes no CBMSE;	
PARECER	
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações: - Considerando que o modelo de escada já foi aprovado anteriormente pelo CBMSE; - Considerando que a escada mantém a segurança contra incêndio aos seus ocupantes; - Considerando que os condomínios já se encontram em fase construção e obtiveram a licença da prefeitura da barra dos coqueiros; A COMISSÃO RESOLVE: - Aceitar a escada protegida dos condomínios acima citados, conforme modelo aprovado pelo CBMSE no processo 5227 de 2017. - Os demais projetos devem seguir na íntegra o que preceitua a IT 11; - A partir deste parecer as construtoras devem ter o projeto arquitetônico aprovado junto ao CBMSE antes de início da obra.	
MEMBROS DA COMISSÃO	
FÁBIO PINTO CARDOSO – GEL QOBM DIRETOR DA DAT	
SÍLVIO GUIMARÃES AZEVEDO – MAJ QOBM DIRETOR ADJUNTO	
EANES ALVES FILHO – MAJ QOBM CHEFE DO SAT/ARACAJU	